МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ

пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018 Тел: (863) 244-27-85 Факс: (863) 244-27-85
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 3-54/1/1
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад №263»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 3-54 от «25» июня 2020 года заместителя главного государственного инспектора города Ростова-на-Дону по пожарному надзору – заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Кириченко П.Н., ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», проведена плановая/выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад №263», фактически осуществляющего деятельность по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 204.

Дата и время проведения проверки:
13.07.2020 с 14 ч. 00 мин. по 15 ч. 10 мин. Продолжительность 01 ч. 10 мин.
27.07.2020 с 10 ч. 00 мин. по 10 ч. 30 мин. Продолжительность 00 ч. 30 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня, 01 час 40 минут.

(рабочих дней / часов)

проверку проводил(а):
Государственный инспектор города Ростова-на-Дону по пожарному надзору – Начальник Кировского отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ростову-на-Дону подполковник внутренней службы Шутько Виктор Леонтьевич, эксперты не привлекаются

совместно с: Заведующим МБДОУ г. Ростова-на-Дону «Детский сад №263» Чернушкиной Натальей Викторовной;

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На объекте защиты для декоративной отделки стен коридора допускается применение горючего материала (панели МДФ).	ч. 6 ст. 134 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ (далее - ФЗ №123)	05.04.2021	
2.	На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты.	п. 61 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме" (далее – ППР 390)	05.04.2021	
3.	На объекте защиты на путях эвакуации допускается хранение сгораемых материалов (мебель).	п. 36 «Б» ППР 39	05.04.2021	
4.	На объекте защиты двери запасных выходов не оборудованы устройствами, позволяющими их открывание изнутри без ключа.	п. 35 ППР 390	05.04.2021	
5.	На объекте защиты у помещения кладовой допускается хранение на расстоянии менее 0,5 метра от электрических светильников.	п. 343 ППР 390	05.04.2021	
6.	На объекте защиты в помещении группы раннего возраста №2 имеются извещатели АУПС, расположенные на расстоянии менее на расстоянии менее 0,5 метров от электрических светильников.	ч. 1 ст. 83 ФЗ №123; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	05.04.2021	
7.	На объекте защиты кабельные линии проходящих до вводно-распределительного устройства не проложены в огнезащитном канале.	ч.3 ст. 82 ФЗ №123	05.04.2021	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии

с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2).

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:

Государственный инспектор города Ростова-на-Дону по пожарному надзору – Начальник Кировского ОНДиПР отдела НДиПР по г. Ростову-на-Дону подполковник внутренней службы Шутько Виктор Леонтьевич

_____
(подпись)

«27» июля 2020 г.

м.п.

Предписание на 2 стр. для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ г. Ростова-на-Дону «Детский сад №235» Чернушкина Наталья Викторовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«27» 04 2020 г.

_____
(подпись)