


**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 263»**

Юридический адрес: 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Восточная 52, тел. 2648955/факс 2648955  
Фактический адрес : 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Восточная 52, тел./факс 2648955 ;  
344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская 204, тел./факс 2640450  
e-mail :mbdournd-263@mail.ru



Утверждаю:  
Заведующий МБДОУ № 263  
Н.В. Чернушкина

**План мероприятий по устранению замечаний,  
выявленных в процессе проверки требований пожарной безопасности  
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 263»**

№ п п	вид нарушения	пункт и наименование НА	срок устранения	ответственный
1	На объекте защиты для декоративной отделки стен коридора допускается применение горючего материала (панели МДФ)	Ч. 6 ст. 134 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123 –ФЗ	05.04.2021	Зам. по АХЧ Л.В. Портная
2	На объекта защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты	П. 61 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	05.04.2021	Зам. по АХЧ Л.В. Портная
3	На объекта защиты на путях эвакуации допускается хранение сгораемых материалов (мебель)	п. 36 «Б» ППР 390	05.04.2021	Зам. по АХЧ Л.В. Портная
4	На объекта защиты двери запасных выходов не оборудованы устройствами, позволяющими их открывание изнутри без ключа	п. 35 ППР 390	01.09.2020	Зам. по АХЧ Л.В. Портная
5	На объекта защиты у помещения	п. 343	01.09.2020	Зам. по АХЧ

	кладовой допускается хранение на расстоянии менее 0,5 метра от электрических светильников	ППР 390		Л.В. Портная
6	На объекта защиты в помещении группы раннего возраста № 2 имеются извещатели АУПС, расположенные на расстоянии менее 0,5 метров от электрических светильников	Ч. 1 ст.83 ФЗ № 123; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	05.04.2021	Зам. по АХЧ Л.В. Портная
7	На объекта защиты кабельные линии проходящих до вводно-распределительного устройства не проложены в огнезащитном канале.	ч. 3 ст. 82 ФЗ № 123	05.04.2021	Зам. по АХЧ Л.В. Портная

Заведующий МБДОУ № 263



Н.В.Чернушкина