## Аналитическая справка по результатам оперативного контроля за соблюдением светового режима в МБДОУ № 263

В соответствии с Положением «О внутриучрежденческом контроле», планом текущего контроля на апрель 2022 года зам.зав.по АХЧ – Портной Л.В были проведены текущие контрольные мероприятия по соблюдению светового режима в МБДОУ.

Цель проверки: соблюдение светового режима в МБДОУ.

Сроки проверки: с 25.04. по 29.04.2022 года.

По результатам контроля выявлено:

Все детские помещения в МБДОУ № 263 хорошо освещаются. Достаточное освещение обеспечивается рядом условий:

- ориентация окон здания на юг (юго-запад или юго-восток);
- размером окон, достаточным световым коэффициентом, который зависит от соотношения общей площади застекленной поверхности к площади пола в данном помещении;
- детские помещения окрашены в светлые тона (потолок, стены, пол окрашивают в белый, светло-бежевый, светло-салатовый, а также в разные оттенки розового и голубого цвета), коэффициент отражения которых составляет 50- 85%;
- регулярным контролем состояния оконных стекол (их периодическое очищение);
- растения в помещении возле окон располагаться на полу в простенках между окнами или на специальных подставках.

Дефицит естественного освещения в некоторых помещениях МБДОУ № 263 (бухгалтерия, STEM - лаборатория) компенсированы за счет искусственного освещения. Основными требованиями к искусственному освещению в детских дошкольных учреждениях является обеспечение достаточного по мощности света, его равномерное распределение по площади помещения, а также отсутствие блескости. Рекомендованными источниками искусственного освещения, которые обеспечивают достаточное освещение и экономию электроэнергии, на сегодняшний день являются светодиодные лампы (LED), а также лампы накаливания, поэтому их использование рекомендовано для освещения спален, местного освещения приемных, палат изолятора.

В приемной общее освещение максимально сочетается с местным. Для этого используются светильники, конструкция которых позволяет менять направление света.

Использование светодиодных ламп рекомендовано для обеспечения освещения в групповых, приемных, раздевальных помещениях, гимнастических и музыкальных залах (величина освещенности в этих помещениях должна составлять 200 лк (lx)). В спальнях и палатах изолятора освещенность должна быть 75 лк.

Для обеспечения требуемого уровня освещенности в групповой, светильники установлены, как правило, вдоль рядов столов (количество

рядов и светильников зависит от конфигурации помещения). Для освещения спален светильники размещены преимущественно вдоль направления линии зрения, в раздевальных и приемных – вдоль прохода.

Выводы: по итогам текущих контрольных мероприятий по теме «Соблюдение светового режима в МБДОУ» замечаний не выявлено, работа коллектива признана удовлетворительной.

Заведующий МБДОУ № 263

Чернушкина Н.В.