



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Ростовской области

ОТДЕЛ НД и ПР ПО Г.РОСТОВУ-НА-ДОНУ ГУ МЧС РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

пр. Коммунистический, 50 г. Ростов-на-Дону, 344091

Телефоны: инспекция 305-16-48, 305-16-49

Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Ростовской области (863) 239-99-99

Предписание № 153-3/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 263»

во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Гладкова В.Н. № 153-3 от «25» июля 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: с 11 часов 00 минут «11» августа 2016 года по 13 часов 00 минут «11» августа 2016 года, с 16 часов 00 минут «16» августа 2016 года по 17 часов 00 минут «16» августа 2016 года проведена проверка старшим инспектором Кировского ОНД и ПР отдела НД и ПР по г. Ростову-на-Дону капитаном внутренней службы Черевковым Алексеем Владимировичем в помещениях МБДОУ г. Ростова-на-Дону «Детский сад № 263».

по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Восточная, 52

совместно с заведующим Сальниковой Ольгой Владиславовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности,	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается)

		требования которого (- ых) нарушены	и	только выполн ение)
1	2	3	4	5
✓ 1.	На объекте отсутствует исполнительная документация на установки системы противопожарной защиты объекта	Правила противопожарного режима в РФ п. 61	16.08.2017 г.	
2.	Отсутствует техническая документация на электротехническую продукцию (в том числе паспорта и технические условия), содержащие информацию по ее пожарной опасности	ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2 ст. 141	16.08.2017 г.	
3.	Ширина выходов из здания детского сада менее 1,2 метра	ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1 ст. 53; СП 1.13130.2009 п. 5.2.14	16.08.2017 г.	
4.	Имеются групповые ячейки, в которых отсутствуют вторые эвакуационные выходы.	ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1 ст. 53; СП 1.13130.2009 п. 5.2.12	16.08.2017 г.	
✓ 5.	Имеются извещатели АУПС на расстоянии 0,5 метров от электрических светильников	ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1 ст. 83; СП 5.13130.2009 п. 13.3.6	16.08.2017 г.	
6.	Ширина выходов на лестничную клетку, а также ширина наружных и внутренних лестничных маршей здания менее 1,35 метра	ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1 ст. 53; СП 1.13130.2009 п. 5.2.5	16.08.2017 г.	
✓ 7.	Кабельные линии систем противопожарной защиты объекта выполнены без учета сохранения работоспособности в условиях пожара в течение времени необходимого для выполнения их функции эвакуации людей в безопасную зону.	ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2 ст. 82	16.08.2017 г.	

8.	Помещения электрощитовой не оборудованы автономными установками пожаротушения	ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2 ст.61; СП5.13130.2009 Приложение А; табл. А4 п.8	16.08.2017 г.	
9. ✓	Для покрытия пола на участке эвакуации из группы № 6 на втором этаже допускается применение горючего материала (линолеума)	ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 6 ст.134	16.08.2017 г.	
10. ✓	Для покрытия пола коридора первого этажа допускается применение горючего несертифицированного материала (паркет, покрытый лаком)	ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 6 ст.134	16.08.2017 г.	
11. ✓	Эвакуационное освещение в здании находится в неисправном состоянии	ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст. 53; Правила противопожарного режима в РФ п. 61	16.08.2017 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор Кировского ОНД и ПР
отдела НД и ПР по г. Ростову-на-Дону
капитан внутренней службы
Черевков Алексей Владимирович



«16» 08 2016 года

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Черевков А.В.
звездный
(должность, фамилия, инициалы)

«16» 08 2016 г.